

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Гидро-С (УР) Ремонтная сухая смесь

ТУ 23.64.10-001-42415956-2018

Партия №

Дата отгрузки:

- | | |
|--|------------|
| 1. Водонепроницаемость, МПа | <u>0,6</u> |
| 2. Предел прочности, Мпа,
при сжатии в возрасте:
28 суток: | <u>40</u> |
| 3. Предел прочности при изгибе, Мпа,
в возрасте:
28 суток: | <u>6</u> |
| 4. Предел прочности на отрыв, МПа | <u>2,4</u> |

Срок хранения со дня отгрузки 12 месяцев.

Хранить в сухом помещении в заводской не нарушенной упаковке!

Начальник лаборатории _____



Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, д. 14