

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

Гидро-С ПЕНЕТРИТ Проникающая гидроизоляция

ТУ 23.64.10-001-42415956-2018

Партия №

Дата отгрузки:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Водонепроницаемость, W | <u>10</u> |
| 2. Предел прочности, Мпа,
при сжатии в возрасте:
28 суток: | <u>32,5</u> |
| 3. Предел прочности при изгибе, Мпа,
в возрасте:
28 суток: | <u>8,0</u> |
| 4. Предел прочности на отрыв, МПа | <u>2,8</u> |

Срок хранения со дня отгрузки 12 месяцев.

Хранить в сухом помещении в заводской не нарушенной упаковке!

Примечание: Рекомендуется влажный уход поверхности в течение 3-7 суток.

Начальник лаборатории _____



Изготовитель: ООО «СП Бетон» Нижегородская обл, г. Балахна, ул. Лесная, д. 14